

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 12 Μάιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/5/24 0:00	84,08	76,10	7,98	0,00		1			1	1	1		1		1	1							12,64	12,24
12/5/24 1:00	79,51	73,40	6,10	0,00		1			1	1	1		1		1	1							7,97	7,87
12/5/24 2:00	75,57	70,29	5,29	0,00		1			1	1	1		1			1							6,98	6,80
12/5/24 3:00	73,66	67,66	6,00	0,00		1			1	1	1		1			1							7,21	7,04
12/5/24 4:00	73,42	69,65	3,77	0,00		1			1	1	1		1			1							6,81	6,67
12/5/24 5:00	76,73	73,49	3,23	0,00		1			1	1	1		1			1							9,80	9,78
12/5/24 6:00	79,98	74,91	4,48	0,58		1			1	1	1		1			1							8,87	8,54
12/5/24 7:00	91,78	72,02	15,10	4,66		1			1	1					1	1				1			25,09	25,22
12/5/24 8:00	101,68	74,68	17,39	9,62		1			1	1					1	1				1			30,20	30,31
12/5/24 9:00	110,24	77,03	18,67	14,54		1			1	1					1	1				1			33,87	33,99
12/5/24 10:00	113,33	77,80	17,76	17,77		1			1	1					1	1				1			33,97	33,98
12/5/24 11:00	114,03	76,60	18,07	19,36		1			1	1					1	1				1			32,93	32,81
12/5/24 12:00	114,67	75,46	19,82	19,39		1			1	1					1	1				1			33,58	33,63
12/5/24 13:00	116,12	73,17	22,68	20,27		1			1	1					1	1				1			33,97	34,08
12/5/24 14:00	112,43	67,63	25,00	19,80		1			1	1					1	1				1			31,35	31,18
12/5/24 15:00	107,23	62,46	26,69	18,08		1			1	1					1	1							31,96	31,97
12/5/24 16:00	108,10	62,47	28,87	16,75		1			1	1					1	1							36,69	36,70
12/5/24 17:00	110,94	68,21	29,45	13,28		1			1	1					1	1							38,46	38,42
12/5/24 18:00	113,15	77,72	27,15	8,29		1			1	1					1	1				1			39,61	39,60
12/5/24 19:00	115,32	85,68	26,77	2,86		1			1	1					1	1				1			40,29	40,35
12/5/24 20:00	116,97	85,29	31,68	0,00		1			1	1					1	1				1	1		40,92	40,99
12/5/24 21:00	110,99	79,73	31,26	0,00		1			1						1	1				1	1		38,35	37,89
12/5/24 22:00	99,81	73,39	26,41	0,00		1			1						1	1				1	1		29,97	29,90
12/5/24 23:00	90,33	67,92	22,41	0,00		1			1						1	1				1	1		27,12	27,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D4, D5 ΑΗΣ, ΑΕΡ 2 και ΑΕΡ 4 λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα (00:00-06:00).
2. Περιορισμός ΑΠ Αειφορικής, ΔΕΗ Αν. και Eurowind λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα (00:00- 07:00).