

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 10/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,59	2,34	0,25	0,00					1			1		0,90	0,89
	01:00	2,33	2,20	0,14	0,00					1			1		0,71	0,71
	02:00	2,15	2,02	0,13	0,00								1		0,75	0,75
	03:00	2,06	1,94	0,12	0,00								1		0,72	0,72
	04:00	2,03	1,89	0,14	0,00								1		0,71	0,71
	05:00	2,03	1,79	0,24	0,00								1		0,71	0,71
	06:00	2,10	1,76	0,34	0,00								1		0,73	0,73
	07:00	2,25	1,81	0,44	0,00								1		0,78	0,78
	08:00	2,57	2,05	0,52	0,00								1		0,90	0,90
	09:00	2,77	2,34	0,43	0,00						1		1		0,97	0,97
	10:00	2,92	2,51	0,41	0,00						1		1		0,98	0,98
	11:00	2,87	2,34	0,53	0,00							1	1		0,98	0,98
	12:00	3,09	2,56	0,52	0,00							1	1		0,98	0,98
	13:00	3,42	3,19	0,23	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,22	2,92	0,30	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	15:00	2,96	2,43	0,53	0,00							1	1		0,98	0,98
	16:00	2,83	2,20	0,63	0,00							1	1		0,98	0,98
	17:00	2,84	2,15	0,69	0,00						1		1		0,98	0,98
	18:00	2,86	2,15	0,71	0,00						1		1		0,98	0,98
	19:00	3,11	2,30	0,81	0,00						1		1		0,99	0,99
20:00	3,46	2,69	0,77	0,00							1	1		0,99	0,99	
21:00	3,51	2,66	0,84	0,00							1	1		0,99	0,99	
22:00	3,29	2,33	0,96	0,00							1	1		0,99	0,99	
23:00	2,95	2,01	0,94	0,00							1	1		0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης