

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο 11/5/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 00:00 | 2,59 | 1,74 | 0,85 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,87 | 0,88 |
| | 01:00 | 2,32 | 1,53 | 0,78 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,81 | 0,81 |
| | 02:00 | 2,20 | 1,54 | 0,66 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,77 | 0,77 |
| | 03:00 | 2,12 | 1,44 | 0,68 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,74 | 0,74 |
| | 04:00 | 2,06 | 1,35 | 0,71 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,72 | 0,72 |
| | 05:00 | 2,03 | 1,33 | 0,70 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,71 | 0,71 |
| | 06:00 | 2,13 | 1,39 | 0,74 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,74 | 0,74 |
| | 07:00 | 2,20 | 1,44 | 0,76 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,76 | 0,77 |
| | 08:00 | 2,55 | 1,70 | 0,85 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,89 | 0,89 |
| | 09:00 | 2,76 | 1,97 | 0,79 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,96 | 0,96 |
| | 10:00 | 3,16 | 2,49 | 0,67 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 3,20 | 2,45 | 0,75 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 3,35 | 2,44 | 0,91 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,32 | 2,36 | 0,96 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 3,15 | 2,21 | 0,93 | 0,01 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,12 | 2,18 | 0,93 | 0,01 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,00 | 2,05 | 0,93 | 0,02 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,11 | 2,16 | 0,93 | 0,01 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| 18:00 | 3,16 | 2,22 | 0,93 | 0,01 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 19:00 | 3,36 | 2,15 | 0,93 | 0,28 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 20:00 | 3,64 | 2,30 | 0,93 | 0,41 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 21:00 | 3,68 | 2,23 | 0,93 | 0,52 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 22:00 | 3,33 | 1,96 | 0,93 | 0,44 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 23:00 | 2,95 | 1,96 | 0,93 | 0,06 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,98 | 0,98 | |

Παρατηρήσεις

Μετα από συνεννόηση με τον Παραγωγό και μετά από αποκατάσταση βλάβης, εντάχθηκε ο ΥΒΣ το διάστημα από 19:00-23:00

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |