

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 12/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,71	1,77	0,92	0,03									1	0,95	0,95
	01:00	2,44	1,56	0,84	0,04									1	0,85	0,85
	02:00	2,31	1,48	0,81	0,03									1	0,81	0,81
	03:00	2,19	1,41	0,76	0,02									1	0,77	0,77
	04:00	2,09	1,31	0,73	0,05									1	0,73	0,73
	05:00	2,04	1,29	0,71	0,04									1	0,71	0,71
	06:00	2,12	1,35	0,74	0,03									1	0,74	0,74
	07:00	2,20	1,41	0,76	0,03									1	0,77	0,77
	08:00	2,35	1,52	0,82	0,01									1	0,82	0,82
	09:00	2,56	1,64	0,89	0,03									1	0,89	0,90
	10:00	2,74	1,77	0,93	0,04									1	0,95	0,96
	11:00	2,87	1,93	0,89	0,04									1	0,98	0,98
	12:00	2,88	1,96	0,90	0,03						1			1	0,98	0,98
	13:00	2,99	2,01	0,93	0,05						1			1	0,99	0,99
	14:00	2,92	1,95	0,93	0,04						1			1	0,98	0,98
	15:00	2,71	1,75	0,91	0,04						1			1	0,94	0,94
	16:00	2,60	1,66	0,90	0,04									1	0,91	0,91
	17:00	2,60	1,66	0,89	0,04									1	0,91	0,91
	18:00	2,73	1,78	0,92	0,03									1	0,96	0,96
	19:00	2,82	1,51	0,93	0,38									1	0,97	0,97
20:00	3,21	1,85	0,93	0,42									1	0,99	0,99	
21:00	3,39	1,94	0,93	0,52						1			1	0,99	0,99	
22:00	3,12	1,77	0,93	0,42									1	0,99	0,99	
23:00	2,73	1,80	0,90	0,03									1	0,95	0,96	

Παρατηρήσεις

Μετα από συνενόηση με τον Παραγωγό και μετά από αποκατάσταση βλάβης, εντάχθηκε ο ΥΒΣ το διάστημα από 19:00-23:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης