

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 13/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	13/05/24 0:00	35,35	1		1	1	1	1	1	1	7
	13/05/24 1:00	33,23	1		1	1	1	1	1	1	5
	13/05/24 2:00	30,31	1		1	1	1	1	1	1	3
	13/05/24 3:00	29,58	1		1	1	1	1	1	1	2
	13/05/24 4:00	29,51	1		1	1	1	1	1	1	2
	13/05/24 5:00	30,16	1		1	1	1	1	1	1	2
	13/05/24 6:00	31,08	1		1	1	1	1	1	1	3
	13/05/24 7:00	35,14	1		1	1	1	1	1	1	7
	13/05/24 8:00	38,45	1		1	1	1	1	1	1	12
	13/05/24 9:00	40,11	1		1	1	1	1	1	1	13
	13/05/24 10:00	39,91	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/05/24 11:00	40,48	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 12:00	41,05	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 13:00	41,28	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 14:00	40,65	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 15:00	39,31	1		1	1		1	1	1	15
	13/05/24 16:00	38,73	1		1	1		1	1	1	14
	13/05/24 17:00	39,32	1		1	1		1	1	1	14
	13/05/24 18:00	40,26	1		1	1		1	1	1	15
	13/05/24 19:00	40,70	1		1	1		1	1	1	16
13/05/24 20:00	42,28	1		1	1		1	1	1	17	
13/05/24 21:00	43,08	1		1	1		1	1	1	19	
13/05/24 22:00	40,61	1		1	1		1	1	1	16	
13/05/24 23:00	37,10	1		1	1		1	1	1	14	

Παρατηρήσεις:

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.