

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,327 | 5,327 | 1,800 | 0,850 | 1,100 | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 | 00:00 | 3,57 | 2,69 | 0,87 | 1 | | | | | 0,94 | 0,95 |
| | 01:00 | 3,40 | 2,51 | 0,90 | 1 | | | | | 0,91 | 0,95 |
| | 02:00 | 3,32 | 2,37 | 0,95 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 03:00 | 3,25 | 2,31 | 0,93 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 04:00 | 3,24 | 2,54 | 0,71 | 1 | | | | | 0,72 | 0,95 |
| | 05:00 | 3,34 | 2,45 | 0,89 | 1 | | | | | 0,90 | 0,95 |
| | 06:00 | 3,58 | 2,69 | 0,88 | 1 | | | | | 0,88 | 0,95 |
| | 07:00 | 4,03 | 3,12 | 0,91 | 1 | | | | | 0,93 | 0,95 |
| | 08:00 | 4,07 | 3,13 | 0,94 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 09:00 | 3,93 | 2,98 | 0,95 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 10:00 | 3,86 | 2,93 | 0,94 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 11:00 | 3,83 | 2,92 | 0,91 | 1 | | | | | 0,91 | 0,95 |
| | 12:00 | 3,86 | 3,03 | 0,83 | 1 | | | | | 0,83 | 0,95 |
| | 13:00 | 3,97 | 3,24 | 0,73 | 1 | | | | | 0,77 | 0,95 |
| | 14:00 | 3,82 | 3,04 | 0,78 | 1 | | | | | 0,81 | 0,95 |
| | 15:00 | 3,61 | 2,71 | 0,90 | 1 | | | | | 0,91 | 0,95 |
| | 16:00 | 3,71 | 2,77 | 0,94 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 17:00 | 3,94 | 3,18 | 0,76 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 4,38 | 3,71 | 0,67 | 1 | | | | | 0,82 | 0,95 |
| | 19:00 | 4,66 | 4,03 | 0,63 | 1 | | | | 1 | 0,81 | 0,95 |
| | 20:00 | 5,12 | 4,51 | 0,62 | 1 | | | | 1 | 0,85 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,94 | 4,34 | 0,60 | 1 | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 4,42 | 4,02 | 0,40 | 1 | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,96 | 3,36 | 0,60 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης