

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	20,73	18,64	2,10			1	1			1					5,04	4,95
	01:00	18,79	17,34	1,45			1	1			1					3,03	3,00
	02:00	17,80	16,62	1,17			1	1			1					2,03	2,01
	03:00	17,51	16,44	1,08			1	1			1					1,71	1,82
	04:00	17,75	16,92	0,82		1		1			1					5,98	6,28
	05:00	18,34	17,31	1,03		1		1			1					5,99	6,00
	06:00	19,80	18,69	1,11		1		1			1					6,17	6,11
	07:00	23,79	22,88	0,91			1	1			1					7,63	7,59
	08:00	25,86	25,45	0,42			1	1	1		1					5,25	5,17
	09:00	25,60	24,59	1,01			1	1	1		1					6,41	6,71
	10:00	25,27	22,98	2,29				1	1		1					9,30	9,34
	11:00	25,19	22,21	2,98				1	1		1					9,30	9,27
	12:00	25,45	20,14	5,31				1	1		1					9,44	9,52
	13:00	25,57	17,65	7,91			1		1		1					9,91	9,95
	14:00	24,09	15,75	8,34			1		1		1					9,62	9,65
	15:00	21,23	13,21	8,02					1		1					8,53	8,51
	16:00	20,38	12,89	7,49					1		1					8,17	8,17
	17:00	21,75	14,34	7,41					1		1					8,65	8,68
	18:00	25,08	17,09	7,99			1		1		1					9,96	10,01
	19:00	28,16	20,97	7,18			1		1		1					11,22	11,24
20:00	31,78	26,91	4,87		1	1		1		1			1		12,64	12,68	
21:00	31,92	27,70	4,22		1	1		1		1			2		12,82	12,81	
22:00	27,85	22,02	5,83		1	1		1		1					10,11	9,99	
23:00	23,54	16,58	6,95		1			1		1					9,47	9,45	

Το διάστημα 22:00-23:00 τα ΑΠ Τέρπανδρου και Άντισσας παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης