

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	4,69	4,58	0,11					1						0,53	0,59
	01:00	4,26	4,15	0,12					1						1,03	1,02
	02:00	4,08	4,05	0,03					1						0,83	0,83
	03:00	3,98	3,87	0,11					1						0,72	0,72
	04:00	4,01	3,76	0,25					1						0,75	0,76
	05:00	4,18	3,96	0,22					1						0,91	0,91
	06:00	4,60	4,29	0,31					1						1,32	1,32
	07:00	5,22	4,84	0,38			1		1						1,00	0,99
	08:00	5,50	4,66	0,85			1		1						1,15	1,15
	09:00	5,74	4,66	1,08			1		1						1,39	1,39
	10:00	5,46	4,41	1,05			1		1						1,13	1,14
	11:00	5,32	4,35	0,97			1		1						0,98	0,98
	12:00	5,42	4,35	1,07			1		1						1,07	1,06
	13:00	5,13	4,29	0,84					1						0,85	0,84
	14:00	4,74	3,75	1,00					1						1,02	1,10
	15:00	4,40	3,24	1,16					1						1,17	1,15
	16:00	4,23	3,26	0,97					1						0,97	0,97
	17:00	4,50	3,42	1,08				1							1,07	1,06
	18:00	5,33	3,96	1,37				1							1,38	1,37
	19:00	6,03	4,36	1,67			1	1							1,66	1,67
20:00	7,17	4,81	2,35			1	1							2,46	2,47	
21:00	7,26	5,29	1,96			1	1							2,53	2,52	
22:00	6,29	5,01	1,28			1	1							1,97	1,94	
23:00	5,40	4,23	1,17				1							1,25	1,25	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης