

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 13/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/05/24 0:00	10,85	8,39	2,46						1	3,80
	13/05/24 1:00	9,79	6,72	3,08						1	3,43
	13/05/24 2:00	9,34	6,48	2,86						1	3,20
	13/05/24 3:00	9,29	6,73	2,56						1	3,15
	13/05/24 4:00	9,38	6,98	2,40						1	3,24
	13/05/24 5:00	9,45	7,46	1,99						1	3,31
	13/05/24 6:00	10,10	8,39	1,70						1	3,53
	13/05/24 7:00	11,46	9,31	2,14						1	4,01
	13/05/24 8:00	12,12	9,88	2,23					1	1	2,83
	13/05/24 9:00	12,09	9,93	2,16					1	1	2,80
	13/05/24 10:00	11,89	9,91	1,99					1	1	2,60
	13/05/24 11:00	11,64	9,88	1,76					1	1	2,35
	13/05/24 12:00	11,67	9,48	2,19					1	1	2,38
	13/05/24 13:00	11,25	9,35	1,90					1	1	1,96
	13/05/24 14:00	10,93	9,27	1,65					1	1	1,64
	13/05/24 15:00	10,74	9,25	1,50					1	1	1,45
	13/05/24 16:00	10,88	9,32	1,56					1	1	1,59
	13/05/24 17:00	11,65	9,70	1,95					1	1	2,36
	13/05/24 18:00	13,04	10,21	2,83					1	1	3,75
	13/05/24 19:00	14,40	10,49	3,92					1	1	5,04
13/05/24 20:00	15,87	11,06	4,81					1	1	5,56	
13/05/24 21:00	15,76	10,99	4,76					1	1	5,52	
13/05/24 22:00	13,97	10,53	3,43					1	1	4,68	
13/05/24 23:00	12,16	9,85	2,32					1	1	2,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.