

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 13/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,51	1,70	0,79	0,02									1	0,88	0,88	
	01:00	2,23	1,56	0,66	0,01						1			1	0,74	0,64	
	02:00	2,08	1,66	0,42	0,00						1			1	0,48	0,57	
	03:00	2,02	1,45	0,57	0,00									1	0,71	0,70	
	04:00	2,00	1,52	0,47	0,01									1	0,70	0,70	
	05:00	1,96	1,53	0,42	0,01									1	0,69	0,69	
	06:00	2,07	1,67	0,39	0,01									1	0,72	0,72	
	07:00	2,38	1,99	0,38	0,00									1	0,83	0,83	
	08:00	2,59	2,27	0,31	0,01						1			1	0,90	0,90	
	09:00	2,61	2,26	0,34	0,01						1			1	0,91	0,91	
	10:00	2,69	2,19	0,50	0,00						1			1	0,94	0,94	
	11:00	2,69	2,16	0,53	0,00						1			1	1	0,96	0,93
	12:00	2,68	2,17	0,51	0,00						1			1	1	0,93	0,93
	13:00	2,74	2,21	0,52	0,01						1			1		0,96	0,96
	14:00	2,75	2,18	0,57	0,00						1			1		0,96	0,96
	15:00	2,63	2,01	0,62	0,00						1			1		0,92	0,92
	16:00	2,53	1,82	0,71	0,00						1			1		0,89	0,89
	17:00	2,53	1,89	0,64	0,00									1		0,88	0,88
	18:00	2,76	2,18	0,58	0,00						1			1		0,96	0,96
	19:00	2,97	2,00	0,62	0,35						1			1		0,94	0,94
20:00	3,32	2,36	0,56	0,40						1			1		0,99	0,99	
21:00	3,47	2,25	0,63	0,60						1			1		0,99	0,99	
22:00	3,13	2,19	0,54	0,40						1			1		0,98	0,98	
23:00	2,81	2,33	0,47	0,01						1			1		0,97	0,97	

**Παρατηρήσεις**

1.Μετα από συνενόηση με τον Παραγωγό και μετά από αποκατάσταση βλάβης, εντάχθηκε ο ΥΒΣ το διάστημα από 19:00-23:00 .

2.Τις ώρες 11:00-13:00 εντάχθηκαν φορητά Η/Ζ για δοκιμαστική λειτουργία

3.Τις ώρες 01:00-03:00 έγινε πλήση της μονάδας G8

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης