

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Σ Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	20,50	14,42	6,08					1		1					8,27	8,23
	01:00	18,74	12,37	6,37					1		1					7,52	7,51
	02:00	17,84	12,53	5,31					1		1					7,15	7,15
	03:00	17,51	15,05	2,46					1		1					7,00	7,00
	04:00	17,60	14,99	2,61					1		1					7,02	7,02
	05:00	18,37	17,53	0,84			1		1		1					4,91	4,75
	06:00	19,77	18,91	0,86			1		1		1					4,60	4,60
	07:00	22,84	21,00	1,84			1		1		1					6,93	6,98
	08:00	24,07	21,40	2,67			1		1		1					8,22	8,26
	09:00	24,54	23,18	1,36				1	1		1					7,92	7,98
	10:00	23,92	23,08	0,84				1	1		1					8,02	8,01
	11:00	24,18	23,34	0,83				1	1		1					8,24	8,25
	12:00	24,97	22,91	2,06				1	1		1					9,00	9,03
	13:00	24,26	22,79	1,47				1	1		1					8,32	8,31
	14:00	23,57	22,07	1,50				1	1		1			1		6,94	7,03
	15:00	22,61	21,38	1,23				1	1		1					6,70	6,66
	16:00	21,64	19,96	1,68				1	1		1					5,65	5,68
	17:00	23,22	21,21	2,01				1	1		1					7,21	7,26
	18:00	25,17	22,86	2,31				1	1		1					9,08	9,17
	19:00	28,15	26,61	1,54				1	1	1		1				7,71	7,61
20:00	31,87	30,85	1,02				1	1	1		1				10,32	10,45	
21:00	32,67	31,53	1,15				1	1	1		1		1		11,18	11,12	
22:00	27,97	27,30	0,67				1	1	1		1		1		7,77	7,70	
23:00	24,30	22,88	1,43			1	1		1		1				6,49	6,48	

Μερική διακοπή στις 22:40 με 22:50 λόγω βλάβης στην μονάδα G8. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:25 με 16:55.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης