

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	1,62	1,34	0,28				1	1			0,51	0,50
	01:00	1,55	1,13	0,42				1	1			0,43	0,43
	02:00	1,53	1,17	0,36				1	1			0,42	0,41
	03:00	1,54	1,14	0,39				1	1			0,41	0,42
	04:00	1,51	1,12	0,39				1	1			0,39	0,39
	05:00	1,51	1,15	0,35				1	1			0,39	0,39
	06:00	1,48	1,13	0,35				1	1			0,37	0,35
	07:00	1,69	1,32	0,36				1	1			0,54	0,55
	08:00	1,89	1,57	0,32				1	1			0,65	0,66
	09:00	1,97	1,67	0,29				1	1			0,69	0,69
	10:00	2,01	1,85	0,16				1	1			0,56	0,50
	11:00	2,05	1,94	0,11		1		1	1			0,37	0,38
	12:00	2,04	1,79	0,25		1		1	1			0,37	0,36
	13:00	2,02	1,68	0,33		1		1	1			0,34	0,34
	14:00	1,91	1,43	0,48				1	1			0,48	0,53
	15:00	1,80	1,17	0,63				1	1			0,63	0,63
	16:00	1,25	1,25	0,00				1	1			0,00	0,64
	17:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,00	0,68
	18:00	1,92	1,92	0,00				1	1			0,00	0,72
	19:00	2,08	2,08	0,00				1	1			0,00	0,62
	20:00	2,24	2,24	0,00		1		1	1			0,00	0,56
	21:00	2,19	2,19	0,00		1		1	1			0,00	0,51
	22:00	1,99	1,99	0,00		1		1	1			0,00	0,31
23:00	1,78	1,78	0,00		1			1			0,00	0,49	

Το ΑΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης