

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη 14/5/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 00:00 | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,88 | 0,87 |
| | 01:00 | 2,22 | 1,79 | 0,43 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,78 | 0,78 |
| | 02:00 | 2,10 | 1,60 | 0,49 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,73 | 0,73 |
| | 03:00 | 2,01 | 1,50 | 0,51 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,70 | 0,70 |
| | 04:00 | 1,96 | 1,42 | 0,54 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,68 | 0,69 |
| | 05:00 | 1,94 | 1,37 | 0,57 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,67 | 0,67 |
| | 06:00 | 2,08 | 1,42 | 0,66 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,73 | 0,73 |
| | 07:00 | 2,28 | 1,68 | 0,60 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,79 | 0,80 |
| | 08:00 | 2,47 | 2,02 | 0,46 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,86 | 0,86 |
| | 09:00 | 2,59 | 2,39 | 0,20 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,90 | 0,90 |
| | 10:00 | 2,64 | 2,34 | 0,29 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,92 | 0,92 |
| | 11:00 | 2,63 | 2,18 | 0,45 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,92 | 0,92 |
| | 12:00 | 2,64 | 1,76 | 0,52 | 0,36 | | | | | | | | 1 | | 0,87 | 0,88 |
| | 13:00 | 2,64 | 1,71 | 0,53 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,93 | 0,92 |
| | 14:00 | 2,65 | 1,57 | 0,67 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,93 | 0,93 |
| | 15:00 | 2,45 | 1,36 | 0,70 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,86 | 0,84 |
| | 16:00 | 2,42 | 1,26 | 0,76 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,80 | 0,77 |
| | 17:00 | 2,48 | 1,37 | 0,72 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,87 | 0,87 |
| | 18:00 | 2,63 | 1,54 | 0,69 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,91 | 0,92 |
| | 19:00 | 2,82 | 1,62 | 0,79 | 0,41 | | | | | | | | 1 | | 0,97 | 0,98 |
| 20:00 | 3,15 | 1,75 | 0,90 | 0,51 | | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,99 | |
| 21:00 | 3,28 | 1,94 | 0,83 | 0,51 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,98 | 0,98 | |
| 22:00 | 2,99 | 1,86 | 0,72 | 0,41 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,94 | 0,92 | |
| 23:00 | 2,68 | 1,69 | 0,59 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,97 | 0,95 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης