| Παρασκευή, 17 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,571 | 0,550 | 0,519 | 0,509 | 0,486 | 0,477 | 0,471 | 0,485 | 0,540 | 0,601 | 0,600 | 0,651 | 0,570 | 0,574 | 0,643 | 0,604 | 0,601 | 0,646 | 0,672 | 0,715 | 0,758 | 0,747 | 0,661 | 0,585 | 14,24 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 18 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,514 | 0,490 | 0,469 | 0,453 | 0,447 | 0,449 | 0,446 | 0,458 | 0,488 | 0,502 | 0,492 | 0,501 | 0,515 | 0,546 | 0,556 | 0,496 | 0,526 | 0,536 | 0,555 | 0,616 | 0,665 | 0,715 | 0,629 | 0,590 | 12,65 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 19 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,540 | 0,541 | 0,533 | 0,513 | 0,461 | 0,441 | 0,426 | 0,422 | 0,441 | 0,430 | 0,446 | 0,408 | 0,386 | 0,389 | 0,395 | 0,394 | 0,436 | 0,466 | 0,578 | 0,606 | 0,684 | 0,724 | 0,691 | 0,609 | 11,96 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 20 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,566 | 0,489 | 0,458 | 0,468 | 0,525 | 0,525 | 0,517 | 0,480 | 0,475 | 0,435 | 0,416 | 0,423 | 0,378 | 0,416 | 0,470 | 0,465 | 0,510 | 0,574 | 0,621 | 0,693 | 0,726 | 0,746 | 0,691 | 0,616 | 12,68 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 21 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,569 | 0,550 | 0,531 | 0,521 | 0,514 | 0,485 | 0,492 | 0,556 | 0,533 | 0,478 | 0,483 | 0,439 | 0,402 | 0,382 | 0,408 | 0,426 | 0,489 | 0,632 | 0,730 | 0,762 | 0,776 | 0,746 | 0,712 | 0,644 | 13,26 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 22 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,607 | 0,555 | 0,537 | 0,543 | 0,524 | 0,513 | 0,517 | 0,525 | 0,508 | 0,496 | 0,468 | 0,444 | 0,459 | 0,472 | 0,458 | 0,465 | 0,643 | 0,646 | 0,677 | 0,698 | 0,738 | 0,743 | 0,670 | 0,592 | 13,50 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 23 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,581 | 0,532 | 0,509 | 0,511 | 0,521 | 0,507 | 0,508 | 0,520 | 0,505 | 0,470 | 0,456 | 0,436 | 0,413 | 0,423 | 0,445 | 0,452 | 0,547 | 0,617 | 0,676 | 0,717 | 0,747 | 0,745 | 0,691 | 0,617 | 13,15 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |