

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	4,76	4,40	0,36				1							0,68	0,73	
	01:00	4,36	3,94	0,42				1							1,12	1,11	
	02:00	4,14	3,96	0,18				1							0,89	0,89	
	03:00	4,05	3,71	0,35				1							0,80	0,80	
	04:00	4,06	3,69	0,37				1							0,80	0,80	
	05:00	4,30	4,03	0,28				1							1,03	1,04	
	06:00	4,64	4,26	0,38				1							1,35	1,37	
	07:00	5,53	5,14	0,39				1							1,40	1,39	
	08:00	6,00	5,49	0,50			1	1							1,63	1,64	
	09:00	6,66	6,34	0,32			1	1							2,29	2,29	
	10:00	6,67	6,32	0,35			1	1							2,30	2,30	
	11:00	6,63	6,18	0,45			1	1							2,27	2,27	
	12:00	6,45	6,11	0,34			1	1							2,12	2,13	
	13:00	5,82	5,30	0,51			1	1							1,53	1,51	
	14:00	5,26	4,61	0,65				1							1,34	1,40	
	15:00	4,64	4,03	0,61				1							1,40	1,38	
	16:00	4,72	3,96	0,76				1							1,43	1,44	
	17:00	5,15	4,55	0,61				1							1,78	1,79	
	18:00	5,95	5,08	0,86			1	1							1,77	1,76	
	19:00	6,57	5,84	0,72			1	1							2,19	2,19	
	20:00	7,45	6,42	1,04	1		1	1							2,36	2,35	
	21:00	7,46	6,18	1,28	1		1	1							2,09	2,06	
	22:00	6,67	5,33	1,34			1	1							1,98	2,02	
	23:00	5,53	4,47	1,06			1	1							1,23	1,21	

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης