

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	1,63	1,62	0,01		1				1			0,00	0,50
	01:00	1,53	1,52	0,01		1				1			0,00	0,40
	02:00	1,50	1,49	0,01		1				1			0,00	0,37
	03:00	1,46	1,45	0,01		1				1			0,00	0,33
	04:00	1,47	1,47	0,01		1				1			0,00	0,34
	05:00	1,48	1,47	0,01		1				1			0,00	0,35
	06:00	1,46	1,45	0,01		1				1			0,00	0,33
	07:00	1,61	1,60	0,01		1				1			0,00	0,48
	08:00	1,83	1,82	0,00		1				1			0,00	0,51
	09:00	2,01	2,01	0,01		1		1	1	1			0,00	0,32
	10:00	2,02	2,00	0,02		1		1	1	1			0,03	0,34
	11:00	2,05	1,95	0,09		1		1	1	1			0,34	0,36
	12:00	1,96	1,94	0,02		1		1	1	1			0,29	0,28
	13:00	1,99	1,97	0,03		1		1	1	1			0,32	0,31
	14:00	1,93	1,88	0,05		1		1	1	1			0,26	0,25
	15:00	1,77	1,74	0,03				1	1	1			0,34	0,45
	16:00	1,76	1,73	0,02				1	1	1			0,61	0,61
	17:00	1,82	1,78	0,04				1	1	1			0,63	0,64
	18:00	1,93	1,89	0,04				1	1	1			0,67	0,67
	19:00	2,06	2,00	0,06		1		1	1	1			0,69	0,65
	20:00	2,16	2,15	0,01		1		1	1	1			0,48	0,48
	21:00	2,11	2,11	0,00		1		1	1	1			0,44	0,43
	22:00	1,97	1,93	0,04		1		1	1	1			0,29	0,29
23:00	1,79	1,73	0,06				1	1	1			0,49	0,56	

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης