

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 15/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	15/05/24 0:00	10,79	7,48	3,32				1	1		3,78
	15/05/24 1:00	9,95	7,06	2,89				1	1		3,48
	15/05/24 2:00	9,62	6,73	2,89				1	1		3,32
	15/05/24 3:00	9,51	6,83	2,68				1	1		3,21
	15/05/24 4:00	9,46	6,97	2,49				1	1		3,16
	15/05/24 5:00	9,60	7,07	2,53				1	1		3,30
	15/05/24 6:00	10,34	7,53	2,81				1	1		3,62
	15/05/24 7:00	11,54	8,41	3,13				1	1		4,04
	15/05/24 8:00	12,15	9,51	2,64				1	1		4,25
	15/05/24 9:00	12,28	11,09	1,18			1	1			4,03
	15/05/24 10:00	11,69	10,61	1,08			1	1			3,44
	15/05/24 11:00	11,62	11,03	0,60			1	1			3,37
	15/05/24 12:00	11,55	10,25	1,30			1	1			3,30
	15/05/24 13:00	11,44	10,21	1,23			1	1			3,19
	15/05/24 14:00	10,92	9,71	1,21			1	1			2,67
	15/05/24 15:00	10,47	9,27	1,20			1	1			2,22
	15/05/24 16:00	10,78	9,85	0,94			1	1			2,53
	15/05/24 17:00	11,64	10,95	0,69			1	1			3,39
	15/05/24 18:00	13,22	12,42	0,80			1	1			4,63
	15/05/24 19:00	14,49	13,88	0,61			1	1	1		3,09
	15/05/24 20:00	16,09	15,42	0,67			1	1	1		4,69
	15/05/24 21:00	15,66	14,74	0,92			1	1	1		4,26
	15/05/24 22:00	13,87	13,04	0,83			1	1	1		2,47
	15/05/24 23:00	12,18	11,18	0,99				1	1		4,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.