

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 15/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,46	2,02	0,42	0,02									1	0,87	0,86
	01:00	2,19	1,92	0,26	0,01									1	0,77	0,77
	02:00	2,03	1,63	0,40	0,01									1	0,71	0,71
	03:00	2,01	1,57	0,43	0,01									1	0,70	0,70
	04:00	1,99	1,53	0,45	0,01									1	0,70	0,70
	05:00	1,93	1,52	0,40	0,01									1	0,67	0,67
	06:00	2,09	1,73	0,36	0,00									1	0,73	0,73
	07:00	2,35	2,10	0,25	0,00									1	0,80	0,80
	08:00	2,48	2,29	0,19	0,00						1			1	0,83	0,84
	09:00	2,60	2,51	0,09	0,00						1			1	0,90	0,90
	10:00	2,62	2,52	0,10	0,00						1			1	0,92	0,92
	11:00	2,72	2,65	0,07	0,00						1			1	0,95	0,95
	12:00	2,67	2,25	0,07	0,35						1			1	0,74	0,73
	13:00	2,73	2,28	0,06	0,40						1			1	0,78	0,77
	14:00	2,69	2,23	0,06	0,40						1			1	0,75	0,75
	15:00	2,57	2,09	0,08	0,40						1			1	0,63	0,63
	16:00	2,52	2,10	0,03	0,40						1			1	0,57	0,57
	17:00	2,45	2,02	0,02	0,40						1			1	0,50	0,51
	18:00	2,70	2,25	0,05	0,40						1			1	0,72	0,73
	19:00	2,93	2,50	0,03	0,40						1			1	0,81	0,80
20:00	3,19	2,67	0,02	0,50						1	1		1	0,67	0,67	
21:00	3,31	2,79	0,01	0,50						1	1		1	0,77	0,76	
22:00	3,10	2,65	0,05	0,40						1	1		1	0,65	0,65	
23:00	2,75	2,26	0,09	0,40							1		1	0,68	0,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης