

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	20/05/24 0:00	34,00	1		1	1		1		1	12
	20/05/24 1:00	31,46	1		1	1		1		1	9
	20/05/24 2:00	30,55	1		1	1		1		1	8
	20/05/24 3:00	29,17	1		1	1		1		1	7
	20/05/24 4:00	29,48	1		1	1		1		1	7
	20/05/24 5:00	30,14	1		1	1		1		1	8
	20/05/24 6:00	31,93	1		1	1		1		1	10
	20/05/24 7:00	37,15	1		1	1		1		1	16
	20/05/24 8:00	40,13	1		1	1		1		1	19
	20/05/24 9:00	41,19	1		1	1		1		1	21
	20/05/24 10:00	42,39	1		1	1		1		1	22
	20/05/24 11:00	42,04	1		1	1		1		1	22
	20/05/24 12:00	42,05	1		1	1		1		1	22
	20/05/24 13:00	41,89	1		1	1		1		1	21
	20/05/24 14:00	41,63	1		1	1		1		1	21
	20/05/24 15:00	41,38	1		1	1		1		1	21
	20/05/24 16:00	40,77	1		1	1		1		1	20
	20/05/24 17:00	41,22	1		1	1		1		1	21
	20/05/24 18:00	42,51	1		1	1		1		1	22
	20/05/24 19:00	43,38	1		1	1		1		1	23
20/05/24 20:00	44,27	1		1	1		1		1	24	
20/05/24 21:00	44,48	1		1	1		1		1	24	
20/05/24 22:00	42,80	1		1	1		1		1	22	
20/05/24 23:00	37,91	1		1	1		1		1	17	

Παρατηρήσεις:

Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.