

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/5/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ
Δευτέρα	00:00	2,53	2,45	0,09	0,00						1		1	
	01:00	2,35	2,26	0,09	0,00						1		1	
	02:00	2,20	2,11	0,09	0,00					1			1	
	03:00	2,10	2,01	0,09	0,00					1			1	
	04:00	2,06	1,99	0,08	0,00					1			1	
	05:00	2,09	2,03	0,07	0,00					1			1	
	06:00	2,23	2,16	0,06	0,00					1			1	
	07:00	2,44	2,32	0,12	0,00					1			1	
	08:00	2,64	2,50	0,14	0,00					1	1		1	
	09:00	2,79	2,66	0,13	0,00					1	1		1	
	10:00	2,92	2,79	0,13	0,00					1	1		1	
	11:00	3,02	2,89	0,13	0,00					1	1		1	
	12:00	3,07	2,93	0,13	0,00					1	1		1	
	13:00	3,07	2,95	0,12	0,00					1	1		1	
	14:00	3,01	2,49	0,12	0,40					1	1		1	
	15:00	2,90	2,39	0,11	0,40					1			1	
	16:00	2,74	2,23	0,11	0,40					1			1	
	17:00	2,72	2,10	0,12	0,50					1			1	
	18:00	2,83	2,19	0,14	0,50							1	1	
	19:00	3,05	2,38	0,17	0,50							1	1	
20:00	3,36	2,52	0,14	0,70							1	1		
21:00	3,42	2,64	0,09	0,70							1	1		
22:00	3,18	2,60	0,08	0,50							1	1		
23:00	2,84	2,37	0,07	0,40							1	1		

Παρατηρήσεις

Κατόπιν ενημέρωσης απο τον Σταθμό, η μονάδα G3 θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης έως τις 20/5/2024

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.