

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 16/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	16/05/24 0:00	10,89	9,62	1,27			1	1			3,61
	16/05/24 1:00	10,06	8,96	1,11			1	1			2,79
	16/05/24 2:00	9,63	8,38	1,26			1	1			2,36
	16/05/24 3:00	9,35	8,34	1,01			1	1			2,08
	16/05/24 4:00	9,18	8,83	0,35			1	1			1,90
	16/05/24 5:00	9,45	9,12	0,32			1	1			2,17
	16/05/24 6:00	10,28	9,93	0,36			1	1			3,01
	16/05/24 7:00	11,75	11,17	0,58				1		1	2,46
	16/05/24 8:00	12,52	12,08	0,44				1		1	3,23
	16/05/24 9:00	12,95	12,70	0,25				1		1	3,66
	16/05/24 10:00	12,76	12,69	0,07				1		1	3,47
	16/05/24 11:00	13,43	13,21	0,22				1		1	4,14
	16/05/24 12:00	14,39	13,66	0,73			1	1		1	0,97
	16/05/24 13:00	13,50	11,41	2,09			1			1	3,24
	16/05/24 14:00	13,24	11,67	1,57			1			1	2,98
	16/05/24 15:00	13,01	12,17	0,84			1			1	2,75
	16/05/24 16:00	13,21	11,99	1,22			1			1	2,95
	16/05/24 17:00	13,62	10,89	2,73			1			1	3,36
	16/05/24 18:00	14,33	14,03	0,29			1			1	4,06
	16/05/24 19:00	15,48	15,40	0,08			1	1		1	2,06
16/05/24 20:00	16,79	16,61	0,18			1	1		1	3,38	
16/05/24 21:00	16,04	15,87	0,16			1	1		1	2,62	
16/05/24 22:00	14,02	13,65	0,36			1	1		1	0,60	
16/05/24 23:00	12,41	12,30	0,11			1	1		1	0,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.