

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 16/5/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 2,42 | 2,24 | 0,16 | 0,01 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,64 | 0,64 |
| | 01:00 | 2,16 | 2,11 | 0,05 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,21 | 0,21 |
| | 02:00 | 2,06 | 2,00 | 0,07 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,42 | 0,43 |
| | 03:00 | 1,97 | 1,89 | 0,07 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,68 | 0,68 |
| | 04:00 | 1,92 | 1,79 | 0,14 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,66 | 0,66 |
| | 05:00 | 1,96 | 1,90 | 0,06 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,67 | 0,67 |
| | 06:00 | 2,04 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,70 | 0,70 |
| | 07:00 | 2,25 | 2,09 | 0,16 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,78 | 0,78 |
| | 08:00 | 2,48 | 2,33 | 0,14 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,84 | 0,84 |
| | 09:00 | 2,65 | 2,61 | 0,04 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,90 | 0,90 |
| | 10:00 | 2,68 | 2,63 | 0,05 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,91 | 0,91 |
| | 11:00 | 2,83 | 2,79 | 0,04 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,97 | 0,97 |
| | 12:00 | 2,85 | 2,79 | 0,06 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,98 | 0,98 |
| | 13:00 | 2,80 | 2,56 | 0,23 | 0,01 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,97 | 0,97 |
| | 14:00 | 2,71 | 2,55 | 0,16 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,93 | 0,93 |
| | 15:00 | 2,74 | 2,58 | 0,16 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 2,81 | 2,41 | 0,40 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,97 | 0,97 |
| | 17:00 | 2,69 | 2,29 | 0,40 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,91 | 0,91 |
| | 18:00 | 2,76 | 2,72 | 0,05 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,96 | 0,96 |
| | 19:00 | 2,92 | 2,87 | 0,04 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,69 | 0,68 |
| 20:00 | 3,31 | 3,18 | 0,13 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,95 | 0,95 | |
| 21:00 | 3,37 | 2,84 | 0,53 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,98 | 0,98 | |
| 22:00 | 3,06 | 2,44 | 0,61 | 0,01 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,95 | 0,95 | |
| 23:00 | 2,71 | 2,65 | 0,06 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,92 | 0,91 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης