

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|---------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 33,000 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,300 | | | | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ Ενοικ. | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024 | 00:00 | 41,42 | 41,35 | 0,07 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 12,43 | 12,68 | | |
| | 01:00 | 38,88 | 38,78 | 0,09 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 10,17 | 10,18 | | |
| | 02:00 | 37,27 | 36,87 | 0,39 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 8,55 | 8,49 | | |
| | 03:00 | 36,48 | 36,13 | 0,35 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 7,71 | 7,73 | | |
| | 04:00 | 36,58 | 36,37 | 0,20 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 7,78 | 7,79 | | |
| | 05:00 | 37,85 | 37,70 | 0,15 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 9,05 | 9,06 | | |
| | 06:00 | 41,02 | 39,81 | 1,20 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 10,87 | 10,82 | | |
| | 07:00 | 47,99 | 44,56 | 3,43 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 13,56 | 13,72 | | |
| | 08:00 | 52,59 | 45,95 | 6,62 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 14,20 | 14,12 | | |
| | 09:00 | 56,64 | 51,40 | 5,24 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 | | |
| | 10:00 | 57,52 | 54,05 | 3,27 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 15,02 | 15,03 | | |
| | 11:00 | 57,64 | 52,50 | 4,93 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 14,87 | 14,86 | | |
| | 12:00 | 59,29 | 53,13 | 5,96 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 | | |
| | 13:00 | 59,95 | 53,23 | 6,51 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 | | |
| | 14:00 | 57,53 | 49,55 | 7,78 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 14,73 | 14,67 | | |
| | 15:00 | 55,26 | 48,16 | 6,89 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 13,01 | 13,02 | | |
| | 16:00 | 54,90 | 47,76 | 6,94 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 12,44 | 12,58 | | |
| | 17:00 | 57,23 | 52,28 | 4,94 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 14,75 | 14,79 | | |
| | 18:00 | 60,37 | 58,83 | 1,54 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,19 | | |
| | 19:00 | 62,26 | 61,14 | 1,12 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 14,66 | 14,95 | | |
| | 20:00 | 62,95 | 61,97 | 0,98 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 14,87 | 15,07 | | |
| | 21:00 | 59,29 | 59,07 | 0,21 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 13,25 | 13,32 | | |
| | 22:00 | 52,68 | 52,25 | 0,42 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 12,71 | 12,90 | | |
| 23:00 | 46,91 | 46,55 | 0,35 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 10,15 | 10,06 | | | |

Το ΑΠ Κεφαλός2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:00-03:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης