

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 17/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	17/05/24 0:00	10,93	10,92	0,02				1		1	1,64
	17/05/24 1:00	10,19	10,07	0,11				1		1	0,90
	17/05/24 2:00	9,80	9,79	0,02				1		1	0,51
	17/05/24 3:00	9,72	9,72	0,00				1		1	0,43
	17/05/24 4:00	9,51	9,46	0,05				1		1	0,22
	17/05/24 5:00	9,55	9,50	0,04				1		1	0,26
	17/05/24 6:00	10,69	9,90	0,79				1		1	1,40
	17/05/24 7:00	12,41	11,57	0,85				1		1	3,12
	17/05/24 8:00	13,59	12,63	0,96				1		1	4,30
	17/05/24 9:00	14,51	13,57	0,94				1		1	5,08
	17/05/24 10:00	14,75	12,98	1,76		1	1	1			3,35
	17/05/24 11:00	15,07	13,45	1,62		1	1	1			3,67
	17/05/24 12:00	14,80	12,00	2,80		1	1	1			3,40
	17/05/24 13:00	14,65	11,38	3,27				1		1	5,13
	17/05/24 14:00	13,11	10,70	2,40				1		1	3,82
	17/05/24 15:00	12,74	10,62	2,12				1		1	3,45
	17/05/24 16:00	13,09	12,13	0,96				1		1	3,80
	17/05/24 17:00	13,57	13,30	0,28				1	1	1	1,13
	17/05/24 18:00	14,74	14,30	0,44				1	1	1	2,30
	17/05/24 19:00	15,70	14,69	1,01				1	1	1	3,26
17/05/24 20:00	16,73	15,05	1,68				1	1	1	4,29	
17/05/24 21:00	16,34	15,76	0,57				1	1	1	3,90	
17/05/24 22:00	14,52	13,45	1,07				1	1	1	2,08	
17/05/24 23:00	12,90	10,91	1,99				1		1	3,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.