

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)											Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11			G12	
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	2,04	2,01	0,04	1	1	1										0,48	0,49
	01:00	1,87	1,80	0,07	1		1										0,66	0,65
	02:00	1,74	1,72	0,02	1		1										0,60	0,60
	03:00	1,71	1,70	0,02	1		1										0,58	0,59
	04:00	1,72	1,69	0,03	1		1										0,58	0,59
	05:00	1,75	1,63	0,11	1		1										0,60	0,61
	06:00	1,82	1,71	0,11	1		1										0,63	0,63
	07:00	1,91	1,72	0,19	1		1										0,67	0,67
	08:00	2,07	2,01	0,06	1		1										0,67	0,66
	09:00	2,35	2,34	0,01	1	1	1										0,67	0,67
	10:00	2,31	2,31	0,00	1	1	1										0,63	0,62
	11:00	2,45	2,36	0,09	1	1	1										0,76	0,76
	12:00	2,55	2,12	0,43	1	1	1										0,86	0,86
	13:00	2,56	2,47	0,08	1	1	1										0,86	0,86
	14:00	2,49	2,49	0,00	1	1	1										0,81	0,81
	15:00	2,38	2,34	0,04	1	1	1										0,69	0,69
	16:00	2,48	2,46	0,03	1	1	1										0,80	0,80
	17:00	2,46	2,45	0,01	1	1	1										0,78	0,78
	18:00	2,55	2,53	0,02	1	1	1										0,85	0,85
	19:00	2,65	2,64	0,00	1	1	1										0,92	0,92
	20:00	2,82	2,82	0,00	1	1	1										0,98	0,99
	21:00	2,78	2,78	0,01	1	1	1										0,98	0,98
	22:00	2,48	2,38	0,09	1	1	1										0,80	0,80
23:00	2,27	2,12	0,15	1	1	1										0,60	0,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης