

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 17/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,41	2,30	0,10	0,00					1			1		0,71	0,70
	01:00	2,16	2,08	0,08	0,00					1			1		0,54	0,54
	02:00	2,05	2,01	0,04	0,00								1		0,58	0,59
	03:00	2,01	2,01	0,00	0,00								1		0,70	0,70
	04:00	1,97	1,97	0,00	0,00								1		0,69	0,69
	05:00	1,94	1,68	0,25	0,02								1		0,67	0,68
	06:00	2,07	1,36	0,65	0,05								1		0,72	0,72
	07:00	2,36	1,53	0,79	0,05								1		0,82	0,82
	08:00	2,65	2,29	0,33	0,03						1			1	0,92	0,92
	09:00	2,88	2,43	0,43	0,02						1			1	0,98	0,98
	10:00	3,08	2,39	0,70	0,00						1			1	0,99	0,99
	11:00	3,21	2,30	0,90	0,01						1			1	0,99	0,99
	12:00	3,18	2,22	0,94	0,02						1			1	0,99	0,99
	13:00	3,13	2,18	0,92	0,04						1			1	0,99	0,99
	14:00	2,93	2,11	0,81	0,01						1			1	0,99	0,98
	15:00	2,74	2,15	0,57	0,01						1	1		1	0,94	0,93
	16:00	2,77	2,58	0,17	0,01						1	1		1	0,75	0,74
	17:00	2,76	2,16	0,56	0,03						1			1	0,96	0,96
	18:00	2,92	2,80	0,12	0,00						1	1		1	0,85	0,84
	19:00	3,16	2,77	0,37	0,03						1	1		1	0,97	0,97
20:00	3,44	3,14	0,27	0,03							1	1	1	0,99	0,99	
21:00	3,24	2,76	0,45	0,03							1	1	1	0,95	0,95	
22:00	3,10	2,50	0,57	0,03							1	1	1	0,92	0,91	
23:00	2,81	2,17	0,64	0,00						1			1	0,97	0,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης