

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 18/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,55	2,12	0,42	0,00					1			1		0,88	0,87
	01:00	2,26	2,17	0,09	0,00					1			1		0,63	0,63
	02:00	2,18	2,14	0,03	0,00					1			1		0,56	0,56
	03:00	2,04	1,97	0,07	0,00								1		0,71	0,71
	04:00	2,00	1,93	0,07	0,00								1		0,70	0,70
	05:00	1,97	1,89	0,08	0,00								1		0,69	0,69
	06:00	2,07	2,00	0,07	0,00								1		0,72	0,72
	07:00	2,29	2,28	0,01	0,00						1			1	0,66	0,66
	08:00	2,50	2,48	0,02	0,00						1			1	0,80	0,80
	09:00	2,69	2,66	0,02	0,01							1		1	0,91	0,91
	10:00	2,82	2,82	0,01	0,00							1		1	0,98	0,98
	11:00	2,86	2,85	0,01	0,00							1		1	0,98	0,98
	12:00	2,91	2,90	0,00	0,01							1		1	0,98	0,98
	13:00	3,06	3,05	0,01	0,00							1	1	1	0,86	0,85
	14:00	3,00	3,00	0,00	0,00							1	1	1	0,74	0,72
	15:00	2,87	2,30	0,12	0,44							1		1	0,65	0,64
	16:00	2,76	2,15	0,01	0,60						1			1	0,76	0,76
	17:00	2,73	2,13	0,00	0,60						1			1	0,66	0,67
	18:00	2,83	2,23	0,00	0,60						1			1	0,74	0,74
	19:00	3,06	2,46	0,00	0,60						1			1	0,85	0,85
20:00	3,34	2,74	0,00	0,60							1		1	0,96	0,95	
21:00	3,39	2,68	0,00	0,70							1		1	0,94	0,94	
22:00	3,10	2,59	0,00	0,50							1		1	0,89	0,89	
23:00	2,78	2,38	0,00	0,40							1		1	0,72	0,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης