

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 19/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,50	2,49	0,00	0,01						1		1		0,70	0,71
	01:00	2,27	2,27	0,00	0,00					1			1		0,61	0,62
	02:00	2,19	2,19	0,00	0,00					1			1		0,54	0,53
	03:00	2,08	2,07	0,02	0,00					1			1		0,45	0,45
	04:00	2,06	2,06	0,00	0,00					1			1		0,58	0,56
	05:00	2,02	2,00	0,02	0,00					1			1		0,37	0,37
	06:00	2,04	1,97	0,06	0,00					1			1		0,38	0,38
	07:00	2,15	2,14	0,01	0,00					1			1		0,50	0,50
	08:00	2,35	2,23	0,12	0,01					1			1		0,71	0,71
	09:00	2,62	2,47	0,15	0,00					1			1		0,90	0,92
	10:00	2,78	2,58	0,20	0,00							1		1	0,93	0,93
	11:00	2,78	2,66	0,12	0,00							1		1	0,99	0,95
	12:00	2,98	2,81	0,17	0,00						1	1		1	0,99	0,83
	13:00	2,99	2,88	0,11	0,00						1	1		1	0,99	0,80
	14:00	2,87	2,63	0,23	0,00						1	1		1	0,99	0,57
	15:00	2,60	2,51	0,09	0,00							1		1	0,99	0,75
	16:00	2,53	2,53	0,00	0,00							1		1	0,84	0,77
	17:00	2,56	2,44	0,13	0,00							1		1	0,80	0,68
	18:00	2,66	2,25	0,41	0,01							1		1	0,83	0,63
19:00	2,88	2,17	0,70	0,01							1		1	0,98	0,98	
20:00	3,10	2,42	0,67	0,01							1		1	0,99	0,99	
21:00	3,19	2,52	0,67	0,00							1		1	0,99	0,99	
22:00	2,98	2,34	0,64	0,00							1		1	0,98	0,98	
23:00	2,71	2,25	0,46	0,00							1		1	0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 11:00 έως 18:45 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης