

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 20/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Δευτέρα	20/05/24 0:00	34,25	1		1	1				1	18
	20/05/24 1:00	31,90	1		1	1				1	15
	20/05/24 2:00	29,91	1		1	1				1	13
	20/05/24 3:00	29,33	1		1	1				1	13
	20/05/24 4:00	29,97	1		1	1				1	13
	20/05/24 5:00	30,63	1		1	1				1	13
	20/05/24 6:00	31,65	1		1	1				1	13
	20/05/24 7:00	36,35	1		1	1				1	17
	20/05/24 8:00	39,52	1		1	1				1	23
	20/05/24 9:00	41,63	1		1	1				1	25
	20/05/24 10:00	42,28	1		1	1	1			1	25
	20/05/24 11:00	42,78	1		1	1	1			1	24
	20/05/24 12:00	43,29	1		1	1	1			1	23
	20/05/24 13:00	43,06	1		1	1	1			1	23
	20/05/24 14:00	43,40	1		1	1	1	1		1	24
	20/05/24 15:00	42,02	1		1	1	1	1		1	21
	20/05/24 16:00	41,83	1		1	1	1	1		1	19
	20/05/24 17:00	41,71	1		1	1	1	1		1	19
	20/05/24 18:00	42,96	1		1	1	1	1		1	19
	20/05/24 19:00	43,94	1		1	1	1	1		1	19
20/05/24 20:00	45,37	1		1	1	1	1		1	20	
20/05/24 21:00	45,13	1		1	1	1	1		1	20	
20/05/24 22:00	42,99	1		1	1	1	1		1	20	
20/05/24 23:00	39,30	1		1	1	1	1		1	17	

Παρατηρήσεις:

Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.