

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	21,16	18,31	2,85		1			1		1					7,25	7,34
	01:00	19,21	16,28	2,92		1			1		1					6,89	6,85
	02:00	18,25	16,77	1,48		1			1		1					6,06	6,08
	03:00	17,78	17,27	0,51		1			1		1					5,43	5,38
	04:00	17,99	16,48	1,51		1			1		1					5,37	5,38
	05:00	18,61	15,27	3,34		1			1		1					6,06	6,05
	06:00	19,75	17,32	2,43		1			1		1					6,90	6,93
	07:00	22,43	18,77	3,66			1		1		1					7,44	7,48
	08:00	23,49	22,87	0,62			1	1	1		1					3,00	7,27
	09:00	24,32	24,28	0,04			1	1	1		1			2		2,03	7,58
	10:00	23,99	23,81	0,18			1		1		1			2		2,03	7,10
	11:00	23,90	23,67	0,23			1		1		1			2		2,03	7,24
	12:00	24,04	23,83	0,20				1	1		1			1		2,03	7,53
	13:00	22,83	22,39	0,44				1	1		1					2,03	6,92
	14:00	21,38	21,20	0,17			1	1	1		1					1,04	2,85
	15:00	19,99	19,82	0,17			1		1		1					4,18	4,21
	16:00	20,52	19,90	0,62			1		1		1					4,60	4,71
	17:00	22,55	21,89	0,66			1		1		1					6,54	6,33
	18:00	25,36	24,79	0,57			1	1	1		1					5,03	5,04
	19:00	28,44	28,02	0,41			1	1	1		1					7,55	7,63
20:00	31,70	31,56	0,14			1	1	1		1					9,21	9,51	
21:00	32,12	32,11	0,01			1	1	1		1					9,06	9,16	
22:00	28,32	28,26	0,06			1	1	1		1					7,21	7,07	
23:00	24,22	24,20	0,02			1	1	1		1					3,08	2,96	

Εργασίες στο δίκτυο το διάστημα 8:00 με 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης