

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	21,19	21,19	0,00			1	1	1							3,97	4,42
	01:00	18,58	18,58	0,00			1	1	1							2,18	2,22
	02:00	18,15	18,15	0,00			1	1	1							1,77	1,78
	03:00	17,89	17,89	0,00			1	1	1							1,52	1,51
	04:00	17,97	17,97	0,09			1	1	1							1,58	1,58
	05:00	18,78	18,78	0,20			1	1	1							2,40	2,41
	06:00	19,74	19,74	0,89			1	1	1							3,25	3,31
	07:00	23,12	23,12	0,45			1	1	1							6,44	6,49
	08:00	25,31	25,31	1,51		1	1	1	1							7,05	7,13
	09:00	27,32	27,32	0,94		1	1	1	1					1		8,23	8,32
	10:00	26,70	26,61	0,13		1	1	1	1					1		7,45	7,52
	11:00	29,65	29,45	1,46		1	1	1	1					1		7,00	6,93
	12:00	32,45	31,56	0,13			1	1	1		1					10,26	10,32
	13:00	32,12	31,66	0,60			1	1	1		1					10,84	10,81
	14:00	29,83	28,32	0,02			1	1	1		1					8,60	8,58
	15:00	27,80	26,86	0,55			1	1	1		1					6,57	6,54
	16:00	26,71	26,58	0,10			1	1	1		1					5,42	5,42
	17:00	26,71	25,25	0,00			1	1	1		1					5,33	5,37
	18:00	28,67	28,54	0,00			1	1	1		1					7,29	7,33
	19:00	31,06	30,46	0,00			1	1	1		1					8,48	8,51
20:00	34,06	34,04	0,00		1	1	1	1		1					10,46	10,54	
21:00	33,61	33,06	0,00		1	1	1	1		1					10,09	10,01	
22:00	28,81	28,71	0,00			1	1	1		1					6,08	6,06	
23:00	24,77	24,77	0,00			1	1	1		1					3,94	3,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης