

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	21,53	21,33	0,20			1		1		1					4,65	4,74
	01:00	19,52	19,42	0,09			1		1		1					3,78	3,73
	02:00	18,73	18,68	0,05			1		1		1					2,94	2,94
	03:00	18,32	18,13	0,18			1		1		1					2,51	2,49
	04:00	18,26	17,57	0,68			1		1		1					3,55	3,57
	05:00	18,94	18,74	0,20			1		1		1					3,63	3,61
	06:00	20,32	19,75	0,57			1		1		1					4,39	4,45
	07:00	23,36	23,11	0,25			1		1		1					7,30	7,18
	08:00	25,53	25,53	0,00			1	1	1		1					4,95	4,93
	09:00	26,53	26,25	0,28			1	1	1		1					6,12	6,14
	10:00	27,35	26,78	0,57			1	1	1		1					6,49	6,47
	11:00	26,39	25,87	0,52			1	1	1		1					5,08	5,09
	12:00	26,12	25,72	0,40			1	1	1		1					4,97	4,94
	13:00	26,27	25,65	0,62			1	1	1		1					4,91	4,97
	14:00	25,66	25,21	0,46				1	1		1					4,43	4,40
	15:00	23,12	22,95	0,17				1	1		1					5,50	5,84
	16:00	22,94	22,91	0,03				1	1		1					6,93	6,96
	17:00	24,35	24,24	0,11				1	1		1					7,78	7,71
	18:00	28,22	28,22	0,00				1	1		1					7,25	7,29
	19:00	30,20	30,16	0,04				1	1		1					8,81	8,88
20:00	32,72	32,48	0,23			1	1	1		1					9,98	9,97	
21:00	32,45	31,36	1,09			1	1	1		1					8,90	8,84	
22:00	28,64	27,97	0,67				1	1		1					6,06	6,02	
23:00	24,56	24,52	0,04				1	1		1					4,15	4,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης