

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	22,15	21,92	0,23			1		1		1					4,27	4,54
	01:00	20,26	19,34	0,91			1		1		1					4,66	4,60
	02:00	19,15	18,73	0,43			1		1		1					4,14	4,16
	03:00	18,62	18,55	0,07			1		1		1					3,70	3,70
	04:00	18,63	18,62	0,01			1		1		1					3,68	3,67
	05:00	19,05	19,05	0,00			1		1		1					3,38	3,36
	06:00	19,99	19,99	0,00			1		1		1					4,08	4,11
	07:00	22,22	22,20	0,02			1		1		1					5,95	5,62
	08:00	23,78	23,78	0,00			1		1		1					4,51	4,70
	09:00	25,54	25,54	0,00			1	1	1		1					6,55	6,58
	10:00	25,67	25,39	0,28			1	1	1		1					5,62	5,62
	11:00	25,88	25,61	0,27			1	1	1		1					5,91	5,92
	12:00	26,64	26,37	0,27			1	1	1		1					6,65	6,66
	13:00	26,70	26,23	0,46				1	1		1					6,76	6,76
	14:00	23,96	23,44	0,52				1	1		1					6,39	6,56
	15:00	22,11	21,77	0,35				1	1		1					6,18	6,17
	16:00	21,83	21,66	0,16				1	1		1					5,82	5,86
	17:00	23,70	23,55	0,15				1	1		1					7,65	7,72
	18:00	26,85	26,63	0,22			1	1	1		1					7,27	7,17
	19:00	29,20	28,99	0,21			1	1	1		1					7,80	7,86
20:00	31,71	31,67	0,04			1	1	1		1					9,41	9,48	
21:00	31,29	31,27	0,03			1	1	1		1					9,00	9,00	
22:00	27,83	27,83	0,00			1	1	1		1					6,64	6,56	
23:00	24,87	24,87	0,00			1	1	1		1					3,73	3,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης