

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	22,57	22,49	0,08			1		1		1					4,74	5,33
	01:00	20,71	20,47	0,24			1		1		1					4,65	4,65
	02:00	19,67	19,44	0,22			1		1		1					3,82	3,84
	03:00	19,14	19,14	0,00			1		1		1					3,31	3,31
	04:00	18,81	18,81	0,00			1		1		1					2,99	3,00
	05:00	19,05	18,87	0,18			1		1		1					3,45	3,46
	06:00	19,05	19,05	0,00			1		1		1			2		3,79	4,91
	07:00	20,72	20,72	0,00			1		1		1			2		4,73	6,50
	08:00	23,07	23,07	0,00				1	1		1					4,67	6,28
	09:00	26,03	26,03	0,00				1	1		1					4,73	9,43
	10:00	27,88	27,84	0,04			1	1	1		1					4,73	7,63
	11:00	28,35	28,17	0,18			1	1	1		1					4,73	6,99
	12:00	28,66	28,42	0,24			1	1	1		1					4,73	7,35
	13:00	27,58	27,31	0,27			1	1	1		1					4,72	6,27
	14:00	23,55	22,95	0,60				1	1		1					2,76	3,30
	15:00	21,01	20,29	0,72				1	1		1					4,66	5,01
	16:00	21,72	21,38	0,34				1	1		1					4,73	5,75
	17:00	23,53	23,14	0,39				1	1		1					4,73	7,55
	18:00	26,02	25,31	0,71				1	1		1					4,73	6,71
	19:00	28,37	27,45	0,92			1	1	1		1					4,73	7,37
20:00	30,86	30,02	0,84			1	1	1		1					4,73	9,51	
21:00	32,06	31,54	0,52			1	1	1		1			1		4,73	10,39	
22:00	29,03	28,75	0,29			1	1	1		1					4,73	7,69	
23:00	25,31	25,31	0,00			1	1	1		1					3,81	4,03	

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης