

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	22,59	22,59	0,00			1		1		1					3,89	5,32
	01:00	20,60	20,60	0,00			1		1		1					4,64	4,76
	02:00	19,30	19,30	0,00			1		1		1					3,50	3,47
	03:00	18,89	18,89	0,00			1		1		1					3,06	3,05
	04:00	18,91	18,91	0,00			1		1		1					3,08	3,08
	05:00	19,12	19,10	0,01				1	1		1					3,15	3,15
	06:00	20,47	20,47	0,00				1	1		1					4,31	4,49
	07:00	23,49	23,39	0,10				1	1		1					4,73	7,50
	08:00	25,36	25,10	0,26				1	1		1					4,73	9,33
	09:00	26,88	26,62	0,26				1	1		1			1		7,91	10,19
	10:00	27,19	27,05	0,14		1		1	1		1					9,26	9,23
	11:00	18,19	18,19	0,00		1			1		1			3	1	7,59	5,57
	12:00	29,45	29,45	0,00		1		1	1		1			2		5,09	10,18
	13:00	28,05	27,77	0,28		1		1	1		1			1		6,32	9,75
	14:00	25,44	24,69	0,75		1		1	1		1					5,05	7,70
	15:00	22,73	21,86	0,87		1		1	1		1					3,69	5,65
	16:00	22,25	21,59	0,67		1		1	1		1					1,88	5,48
	17:00	24,13	23,72	0,41		1		1	1		1					2,45	7,12
	18:00	26,79	26,43	0,36		1		1	1		1					3,36	9,83
	19:00	29,64	29,37	0,27		1	1	1	1		1					2,83	8,05
20:00	32,56	32,43	0,13		1	1	1	1		1					3,12	9,14	
21:00	33,29	32,95	0,34		1	1	1	1		1					3,48	10,03	
22:00	28,29	27,65	0,64				1	1	1	1					2,25	7,01	
23:00	24,74	24,18	0,56				1	1	1	1					1,47	4,65	

Γενική διακοπή στο διάστημα 11:00-11:45 λόγω βλάβης της G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης