

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100		
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024		00:00	4,86	3,95	0,91				1							1,61	1,60
		01:00	4,45	3,67	0,79				1							1,21	1,20
		02:00	4,19	3,71	0,47				1							0,93	0,93
		03:00	4,17	3,66	0,51				1							0,91	0,91
		04:00	4,14	3,50	0,63				1							0,87	0,88
		05:00	4,31	3,69	0,62				1							1,05	1,06
		06:00	4,72	3,95	0,78				1							1,45	1,45
		07:00	5,42	4,16	1,27				1							1,90	1,90
		08:00	5,71	4,93	0,78		1		1							1,71	1,71
		09:00	6,18	4,60	1,59		1		1							1,83	1,83
		10:00	5,78	5,00	0,78		1		1							1,46	1,46
		11:00	5,66	5,36	0,30		1		1							1,32	1,32
		12:00	5,71	5,45	0,27		1		1							1,38	1,38
		13:00	5,69	5,11	0,57		1		1							1,37	1,36
		14:00	5,27	4,24	1,03				1							1,16	1,19
		15:00	4,90	3,45	1,45				1							1,65	1,64
		16:00	4,75	3,45	1,30				1							1,49	1,48
		17:00	5,22	4,43	0,78				1							1,65	1,63
		18:00	5,84	5,18	0,66		1		1							1,47	1,49
		19:00	6,44	6,06	0,38		1		1							1,94	1,92
		20:00	7,25	6,61	0,63	1	1		1							1,80	1,81
		21:00	7,67	7,03	0,64	1	1		1							2,27	2,25
		22:00	6,64	5,70	0,94	1			1							1,33	1,39
		23:00	5,63	4,76	0,87				1							1,43	1,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης