

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 20/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	20/05/24 0:00	11,40	9,32	2,08			1	1			3,99
	20/05/24 1:00	10,66	8,40	2,27			1	1			3,39
	20/05/24 2:00	10,20	8,06	2,15			1	1			2,93
	20/05/24 3:00	10,01	8,23	1,78			1	1			2,74
	20/05/24 4:00	9,83	8,23	1,60			1	1			2,56
	20/05/24 5:00	10,02	8,30	1,71			1	1			2,74
	20/05/24 6:00	10,74	9,23	1,51			1	1			3,47
	20/05/24 7:00	12,57	10,79	1,79			1	1			4,40
	20/05/24 8:00	13,59	11,51	2,08			1	1		1	0,17
	20/05/24 9:00	13,75	10,74	3,01			1	1		1	0,33
	20/05/24 10:00	13,80	10,96	2,84				1		1	4,51
	20/05/24 11:00	13,83	11,84	1,99				1		1	4,54
	20/05/24 12:00	13,98	12,70	1,29				1		1	4,69
	20/05/24 13:00	14,02	12,85	1,17				1		1	4,73
	20/05/24 14:00	13,68	12,21	1,48				1		1	4,39
	20/05/24 15:00	12,58	11,12	1,46				1		1	3,29
	20/05/24 16:00	12,76	10,92	1,84				1		1	3,47
	20/05/24 17:00	13,62	12,18	1,44				1		1	4,33
20/05/24 18:00	14,91	13,61	1,30				1	1	1	2,47	
20/05/24 19:00	15,67	14,02	1,65		1		1	1		5,24	
20/05/24 20:00	16,73	15,05	1,68		1		1	1		5,86	
20/05/24 21:00	16,55	15,05	1,50		1		1	1		5,79	
20/05/24 22:00	14,64	12,37	2,28		1		1	1		4,22	
20/05/24 23:00	12,89	10,54	2,35		1		1	1		2,46	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Η G13 λειτούργησε κατά τις ώρες 8:00-10:00 σε σταθερή φόρτιση 2MW στα πλαίσια ελέγχου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.