



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 20/5/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50			
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	14,59	14,03	0,56	1	1									1,63	1,49
	01:00	13,44	13,21	0,23	1	1									1,27	1,28
	02:00	12,65	12,39	0,26	1	1									0,92	0,81
	03:00	12,40	11,91	0,49		1								1	2,47	2,51
	04:00	12,48	11,86	0,61		1								1	3,91	3,96
	05:00	13,00	11,97	1,03		1								1	4,38	4,46
	06:00	13,91	12,75	1,16		1								1	3,58	3,56
	07:00	15,39	14,17	1,22	1	1									3,56	3,62
	08:00	16,41	15,05	1,36	1	1									4,65	4,74
	09:00	16,63	15,48	1,15	1	1									4,90	4,96
	10:00	16,24	15,55	0,69	1	1									4,48	4,50
	11:00	16,23	15,59	0,64	1	1									4,42	4,43
	12:00	16,60	15,34	1,26	1	1									4,82	4,96
	13:00	16,91	15,49	1,42	1	1									5,20	5,25
	14:00	15,97	14,49	1,48	1	1									4,22	4,20
	15:00	14,75	13,45	1,31	1	1									2,80	2,69
	16:00	14,85	13,59	1,26	1	1									2,94	2,91
	17:00	16,26	14,43	1,83	1	1									4,46	4,57
	18:00	18,09	16,26	1,83		1			1						5,59	3,56
	19:00	18,87	17,22	1,64		1			1						5,37	5,48
	20:00	20,96	19,97	0,99		1			1						7,05	7,21
	21:00	21,32	19,61	1,71		1			1						7,39	7,54
	22:00	19,03	16,93	2,10		1			1						5,64	5,64
	23:00	16,75	15,53	1,22		1			1						2,24	3,29

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Αίπος και Καλόγερος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 01:30. Το ΑΠ Κεφαλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 10:00 έως τις 17:30.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης