

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Δευτέρα, 20 Μάιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
20/5/24 0:00	93,75	87,64	6,10	0,00		1			1								1	1			1	1	1	27,98	27,97
20/5/24 1:00	87,53	80,06	7,47	0,00		1			1								1	1			1	1	1	26,07	26,02
20/5/24 2:00	83,50	76,90	6,59	0,00		1			1								1	1			1		1	24,59	24,56
20/5/24 3:00	81,84	72,81	9,03	0,00		1			1								1	1			1		1	24,54	24,56
20/5/24 4:00	81,94	70,86	11,08	0,00		1			1								1	1			1		1	24,80	24,56
20/5/24 5:00	85,69	79,06	6,62	0,00		1			1								1	1			1		1	25,57	25,59
20/5/24 6:00	92,41	81,78	9,96	0,67		1			1								1	1			1	1	1	27,58	27,61
20/5/24 7:00	109,06	88,49	16,07	4,50		1			1								1	1			1	1	1	32,26	32,13
20/5/24 8:00	122,72	96,93	15,92	9,86		1		1	1								1	1	1		1		1	36,73	36,78
20/5/24 9:00	131,41	107,00	10,94	13,48		1			1	1							1	1			1	1	1	39,21	39,26
20/5/24 10:00	135,96	108,76	10,70	16,49		1			1	1							1	1			1	1	1	40,67	40,70
20/5/24 11:00	136,12	106,84	10,73	18,54		1			1	1							1	1			1	1	1	40,83	40,82
20/5/24 12:00	138,39	102,74	16,27	19,38		1			1	1							1	1	1		1	1	1	41,46	41,46
20/5/24 13:00	141,94	107,15	15,03	19,76		1			1	1							1	1	1		1	1	1	42,50	42,54
20/5/24 14:00	141,69	102,54	20,24	18,91		1			1	1							1	1			1	1	1	42,44	42,45
20/5/24 15:00	137,13	98,12	21,85	17,16		1			1	1							1	1			1	1	1	41,12	41,03
20/5/24 16:00	136,51	99,83	21,93	14,75		1			1	1							1	1			1	1		40,49	40,32
20/5/24 17:00	138,77	102,92	24,74	11,12		1			1	1	1			1			1	1			1	1		41,74	41,59
20/5/24 18:00	139,28	108,25	24,95	6,08		1			1	1	1			1			1	1			1	1		41,75	41,71
20/5/24 19:00	141,95	107,88	30,37	3,70		1			1	1	1			1			1	1			1	1		42,84	42,56
20/5/24 20:00	142,96	108,83	31,34	2,79		1			1	1	1						1	1			1	1		43,46	42,82
20/5/24 21:00	133,00	97,97	35,02	0,01		1			1	1							1	1			1	1	1	47,59	39,90
20/5/24 22:00	119,19	88,21	30,96	0,02		1				1							1	1			1	1	1	43,75	35,72
20/5/24 23:00	106,46	76,46	29,99	0,02		1				1							1	1			1	1	1	41,37	31,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω μετρήσεων καυσαερίων.