

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 20/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,42	1,94	0,48	0,00					1			1		0,77	0,76
	01:00	2,18	1,73	0,45	0,00								1		0,71	0,71
	02:00	2,14	1,86	0,28	0,00								1		0,62	0,60
	03:00	2,10	1,77	0,33	0,00			1			1				0,52	0,53
	04:00	2,02	1,53	0,48	0,00			1		1					0,70	0,70
	05:00	2,01	1,44	0,56	0,00			1		1					0,70	0,70
	06:00	2,14	1,43	0,71	0,00			1		1					0,74	0,74
	07:00	2,35	1,56	0,79	0,00			1		1					0,82	0,82
	08:00	2,51	1,65	0,85	0,01			1		1					0,87	0,88
	09:00	2,67	1,92	0,74	0,01			1		1			1		0,93	0,91
	10:00	2,75	2,30	0,44	0,01					1			1		0,95	0,97
	11:00	2,87	2,67	0,19	0,01					1			1		0,98	0,98
	12:00	2,90	2,76	0,13	0,01					1			1		0,99	0,98
	13:00	2,95	2,73	0,22	0,01					1			1		0,99	0,98
	14:00	2,91	2,29	0,26	0,36					1			1		0,93	0,84
	15:00	2,73	2,08	0,25	0,40					1			1		0,86	0,75
	16:00	2,59	1,69	0,50	0,40								1		0,86	0,68
	17:00	2,67	1,56	0,61	0,50								1		0,86	0,56
	18:00	2,77	1,76	0,51	0,50								1		0,86	0,66
19:00	2,96	1,74	0,72	0,50								1		0,96	0,94	
20:00	3,22	1,68	0,84	0,70								1		0,99	0,99	
21:00	3,36	2,15	0,51	0,70								1		0,98	0,98	
22:00	3,07	2,08	0,47	0,51							1		1	0,87	0,87	
23:00	2,75	1,69	0,66	0,40									1	0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 02:00 έως 04:00 έγινε πλύση της μονάδας G8. Τις ώρες 14:35 έως 19:11 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης