

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | Τρίτη 21/5/2024 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------|-----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | 7,3 | 7,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 12 | 10,647 | 1 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x35) |
| Τρίτη | 21/05/24 0:00 | 35,26 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 12 |
| | 21/05/24 1:00 | 33,55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10 |
| | 21/05/24 2:00 | 31,60 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8 |
| | 21/05/24 3:00 | 30,94 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 |
| | 21/05/24 4:00 | 30,58 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 |
| | 21/05/24 5:00 | 30,94 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 |
| | 21/05/24 6:00 | 32,90 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8 |
| | 21/05/24 7:00 | 37,72 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 12 |
| | 21/05/24 8:00 | 40,66 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 19 |
| | 21/05/24 9:00 | 42,78 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 10:00 | 43,07 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 11:00 | 43,91 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 12:00 | 44,38 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 13:00 | 44,33 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 14:00 | 44,25 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 15:00 | 43,40 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 16:00 | 42,72 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 22 |
| | 21/05/24 17:00 | 43,39 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 21 |
| | 21/05/24 18:00 | 44,93 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| | 21/05/24 19:00 | 44,99 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 |
| 21/05/24 20:00 | 44,94 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 | |
| 21/05/24 21:00 | 44,74 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 | |
| 21/05/24 22:00 | 43,62 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 20 | |
| 21/05/24 23:00 | 39,75 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 18 | |

Παρατηρήσεις:

Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.