

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	22,47	20,34	2,13			1		1		1					6,67	6,65
	01:00	20,60	18,55	2,05			1		1		1					4,82	4,81
	02:00	19,49	18,85	0,63			1		1		1					3,73	3,69
	03:00	19,19	18,90	0,29			1		1		1					3,39	3,37
	04:00	19,03	18,33	0,70			1		1		1					3,24	3,22
	05:00	19,54	19,41	0,12			1		1		1					3,72	3,71
	06:00	20,91	19,65	1,26			1		1		1					4,98	5,06
	07:00	23,55	21,39	2,16			1		1		1					7,47	7,44
	08:00	25,30	24,30	1,00		1	1		1		1					7,62	7,64
	09:00	26,65	26,65	0,00		1	1		1		1					6,30	5,97
	10:00	26,63	26,63	0,00		1		1	1		1					5,17	5,37
	11:00	26,78	26,72	0,06		1		1	1		1					8,45	8,45
	12:00	27,92	27,78	0,13		1		1	1		1					9,58	9,59
	13:00	26,87	26,69	0,19		1		1	1		1					8,60	8,58
	14:00	25,40	25,15	0,24		1		1	1		1					8,23	8,26
	15:00	23,85	23,77	0,08				1	1		1					7,89	7,89
	16:00	23,64	23,57	0,07				1	1		1					7,66	7,70
	17:00	25,64	25,64	0,00				1	1		1					6,21	6,20
	18:00	29,34	29,34	0,00				1	1		1					8,12	8,18
19:00	31,70	31,69	0,01				1	1		1			1		10,07	10,08	
20:00	33,96	33,95	0,01	1			1	1		1			2		10,14	10,15	
21:00	33,51	33,05	0,45	1			1	1		1			1		10,56	10,51	
22:00	29,72	28,72	1,00				1	1		1					8,55	8,51	
23:00	25,90	25,53	0,37				1	1		1					5,10	4,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης