

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 21/5/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50			
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	15,08	14,75	0,33		1		1						1,62	1,62	
	01:00	13,55	13,15	0,40				1					1	3,50	3,55	
	02:00	13,20	12,93	0,27				1					1	3,54	3,59	
	03:00	13,01	12,74	0,27				1					1	3,37	3,36	
	04:00	12,96	12,66	0,30				1					1	1,88	1,84	
	05:00	13,42	12,59	0,83				1					1	2,22	2,25	
	06:00	14,42	13,63	0,80				1					1	4,58	4,75	
	07:00	16,02	15,83	0,18	1			1						4,21	4,19	
	08:00	17,02	17,02	0,00	1			1						4,15	4,22	
	09:00	17,46	17,40	0,07	1			1						3,87	3,82	
	10:00	17,02	16,96	0,07	1			1						2,76	2,66	
	11:00	16,32	16,22	0,10	1			1						1,96	1,75	
	12:00	16,93	16,85	0,07	1			1						2,60	2,54	
	13:00	17,04	16,95	0,09	1			1						2,77	2,68	
	14:00	16,11	16,02	0,09	1			1						1,77	1,55	
	15:00	15,58	15,35	0,23	1			1						1,43	1,37	
	16:00	15,76	15,51	0,25	1			1						2,54	2,56	
	17:00	16,80	16,63	0,17	1			1						3,91	3,94	
	18:00	18,47	17,97	0,50	1			1						5,57	5,68	
	19:00	20,02	19,23	0,79	1			1						6,88	7,03	
	20:00	21,54	21,18	0,37	1			1						1	6,73	6,86
	21:00	21,32	20,78	0,55	1			1						1	6,24	6,34
	22:00	18,86	18,02	0,84	1			1							4,51	4,58
	23:00	16,68	15,69	0,99	1			1							3,97	3,92

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος και Καλόγερος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 01:30. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα, Ροδόκλινα 2, Ροδόκλινα 1 και Ροχιάδες ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 09:30 έως τις 15:00 λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης