

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	23,02	22,90	0,13			1		1		1					4,30	4,51
	01:00	21,01	19,71	1,30			1		1		1					5,27	5,21
	02:00	19,92	18,53	1,38			1		1		1					4,12	4,12
	03:00	19,47	18,72	0,76			1		1		1					3,69	3,68
	04:00	19,45	19,30	0,15			1		1		1					3,64	3,64
	05:00	20,05	19,96	0,08			1		1		1					4,21	4,22
	06:00	21,42	21,23	0,19			1		1		1					5,51	5,59
	07:00	24,29	24,25	0,04			1	1	1		1					6,66	6,49
	08:00	26,43	26,27	0,16		1	1	1	1		1					6,63	6,75
	09:00	28,87	26,88	1,99		1	1	1	1		1					8,72	8,56
	10:00	31,13	29,09	2,04		1	1	1	1		1					7,99	8,11
	11:00	29,76	29,07	0,68			1	1	1		1					8,43	8,45
	12:00	29,98	29,22	0,75			1	1	1		1					8,68	8,69
	13:00	28,95	28,52	0,43			1	1	1		1					7,77	7,72
	14:00	25,77	25,03	0,74				1	1		1					7,61	7,77
	15:00	23,96	23,90	0,06				1	1		1					8,07	8,08
	16:00	23,92	23,69	0,23				1	1		1					7,93	7,95
	17:00	25,75	25,14	0,60				1	1		1					9,12	8,98
	18:00	28,81	28,45	0,36			1	1	1		1					7,62	7,66
	19:00	31,02	30,71	0,31			1	1	1		1					8,82	8,83
20:00	33,14	32,43	0,70		1	1	1	1		1					9,53	9,57	
21:00	34,03	33,52	0,51		1	1	1	1		1					10,48	10,42	
22:00	29,94	29,57	0,36		1	1	1	1		1					6,35	6,38	
23:00	25,92	25,06	0,86			1	1	1		1					4,53	4,49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης