



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/5/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G5		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10		
Τετάρτη	00:00	15,12	13,71	1,41	1				1						3,21	3,28
	01:00	13,90	12,76	1,13					1						3,23	3,31
	02:00	13,23	12,64	0,59					1					1	3,62	3,67
	03:00	12,83	12,68	0,16					1					1	3,17	3,15
	04:00	12,79	12,56	0,23					1					1	3,14	3,05
	05:00	13,25	12,89	0,36					1					1	3,70	3,67
	06:00	14,58	14,54	0,04					1					1	4,70	4,62
	07:00	16,06	16,06	0,00	1				1						3,38	3,34
	08:00	17,46	16,87	0,59	1				1						4,75	4,82
	09:00	18,50	18,17	0,33	1				1						5,85	5,93
	10:00	18,12	17,82	0,30	1				1						5,02	5,15
	11:00	20,69	19,82	0,88	1				1						7,38	7,57
	12:00	18,83	18,63	0,20	1				1						6,09	6,12
	13:00	17,50	17,07	0,43	1				1						4,89	4,93
	14:00	16,72	16,22	0,50	1				1						4,04	4,04
	15:00	15,92	15,38	0,54	1				1						3,26	3,22
	16:00	15,66	14,67	0,98	1				1						3,02	3,00
	17:00	16,54	15,82	0,72	1				1						3,99	4,02
	18:00	18,21	17,47	0,74	1				1						5,77	5,90
	19:00	19,60	19,01	0,59	1				1						7,10	7,26
	20:00	21,33	20,57	0,76	1				1						7,59	7,73
	21:00	21,68	21,21	0,46	1				1					1	7,07	7,14
	22:00	19,09	18,57	0,52	1				1					1	4,95	4,99
	23:00	17,02	16,58	0,44	1				1						4,55	4,53

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος και Καλόγερος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 01:30. Το ΑΠ Κεφαλα παύσασε απώλειες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης