

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,539	0,518	0,499	0,490	0,477	0,483	0,532	0,555	0,559	0,539	0,531	0,479	0,491	0,459	0,457	0,478	0,536	0,616	0,676	0,673	0,738	0,726	0,666	0,577	13,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																										Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-										1	1	1	1													Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,545	0,517	0,482	0,468	0,446	0,453	0,471	0,492	0,591	0,580	0,548	0,592	0,636	0,632	0,572	0,566	0,670	0,694	0,698	0,757	0,796	0,760	0,740	0,695	14,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,645	0,612	0,583	0,541	0,536	0,537	0,525	0,523	0,561	0,545	0,528	0,532	0,520	0,563	0,549	0,541	0,594	0,613	0,713	0,753	0,778	0,814	0,732	0,660	14,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,615	0,559	0,499	0,505	0,501	0,482	0,469	0,471	0,492	0,483	0,512	0,562	0,520	0,568	0,553	0,566	0,588	0,679	0,707	0,793	0,777	0,780	0,777	0,711	14,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,649	0,591	0,535	0,539	0,532	0,535	0,514	0,537	0,569	0,570	0,544	0,514	0,520	0,563	0,537	0,490	0,527	0,611	0,782	0,865	0,913	0,917	0,835	0,759	14,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,697	0,668	0,612	0,588	0,565	0,564	0,576	0,583	0,598	0,547	0,521	0,525	0,531	0,533	0,565	0,589	0,626	0,710	0,780	0,900	0,940	0,932	0,832	0,779	15,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,729	0,638	0,623	0,597	0,583	0,571	0,573	0,588	0,673	0,693	0,754	0,637	0,652	0,716	0,667	0,580	0,651	0,690	0,813	0,890	0,949	0,916	0,836	0,764	16,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.