

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Γαύδου																										
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,051	0,048	0,048	0,048	0,048	0,024	0,022	0,026	0,058	0,067	0,064	0,059	0,032	0,037	0,072	0,063	0,062	0,063	0,061	0,065	0,061	0,060	0,055	1,25		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
VOLVO TD720GE	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TAD520GE	-																											Συντήρηση
MAN 2566ME	0,08									1	1				1	1												Διαθέσιμη
DOOSAN P086TI	0,085									1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
SCANIA S550E5	0.28																											Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά τα διαστήματα 06:03-09:15 και 12:47-14:52 σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Γαύδου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,002	0,031	0,028	0,027	0,027	0,022	0,049	0,063	0,073	0,068	0,068	0,061	0,056	0,058	0,057	0,056	0,057	0,056	0,058	0,061	0,058	0,060	0,060	1,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
VOLVO TD720GE	0,1	1							1	1	1	1	1	1												1	Διαθέσιμη
VOLVO TAD520GE	-																										Συντήρηση
MAN 2566ME	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
DOOSAN P086TI	0,085														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
SCANIA S550E5	0.28																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 00:57 έως 02:02 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης. Η πλήρης αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 07:10.

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Γαύδου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,057	0,055	0,055	0,054	0,054	0,056	0,054	0,058	0,061	0,062	0,029	0,046	0,075	0,072	0,064	0,063	0,065	0,067	0,064	0,065	0,064	0,059	0,054	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
VOLVO TD720GE	0,1																										Διαθέσιμη
VOLVO TAD520GE	-																										Συντήρηση
MAN 2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
DOOSAN P086TI	0,085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
SCANIA S550E5	0.28																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 11:00 έως 12:40 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.