

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 21/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,45	1,81	0,63	0,01									1	0,86	0,86
	01:00	2,29	1,77	0,51	0,01									1	0,80	0,80
	02:00	2,15	1,69	0,46	0,01									1	0,76	0,76
	03:00	2,08	1,64	0,44	0,01									1	0,73	0,73
	04:00	2,06	1,61	0,44	0,01									1	0,72	0,72
	05:00	2,04	1,65	0,38	0,01									1	0,71	0,71
	06:00	2,10	1,86	0,23	0,01									1	0,73	0,73
	07:00	2,38	2,13	0,25	0,01									1	0,83	0,83
	08:00	2,63	2,40	0,23	0,00						1			1	0,92	0,92
	09:00	2,78	2,65	0,13	0,00						1			1	0,92	0,98
	10:00	2,82	2,79	0,02	0,00						1	1		1	0,92	0,86
	11:00	2,94	2,90	0,04	0,00						1	1		1	0,92	0,81
	12:00	2,91	2,89	0,01	0,01						1	1		1	0,92	0,75
	13:00	3,01	2,95	0,06	0,00						1	1		1	0,92	0,81
	14:00	2,97	2,96	0,01	0,00						1	1		1	0,92	0,92
	15:00	2,86	2,86	0,00	0,00							1		1	0,93	0,97
	16:00	2,75	2,75	0,00	0,00							1		1	0,96	0,95
	17:00	2,77	2,77	0,00	0,00							1		1	0,99	0,97
	18:00	2,89	2,88	0,00	0,00							1		1	0,99	0,98
	19:00	2,99	2,76	0,22	0,01							1		1	0,99	0,96
20:00	3,24	3,24	0,00	0,00						1	1		1	0,99	0,99	
21:00	3,24	3,22	0,02	0,00						1	1		1	0,98	0,98	
22:00	3,01	2,82	0,19	0,00						1	1		1	0,88	0,89	
23:00	2,77	2,34	0,42	0,01						1			1	0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Στο διάστημα από 08:40 - 19:08 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης