

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 22/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	2,35	0,12	0,02					1			1		0,85	0,85
	01:00	2,31	2,22	0,08	0,01					1			1		0,69	0,70
	02:00	2,19	1,95	0,23	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,15	2,07	0,09	0,00			1					1		0,24	0,21
	04:00	2,09	1,99	0,09	0,00			1			1				0,68	0,67
	05:00	2,07	2,05	0,02	0,00			1			1				0,65	0,65
	06:00	2,15	2,14	0,01	0,00			1			1				0,72	0,73
	07:00	2,37	2,30	0,05	0,02			1			1				0,82	0,83
	08:00	2,70	2,56	0,13	0,01			1		1	1				0,89	0,89
	09:00	2,82	2,75	0,06	0,01			1		1	1				0,97	0,94
	10:00	2,95	2,91	0,03	0,01			1		1	1				0,98	0,94
	11:00	3,03	3,03	0,00	0,00					1	1			1	0,98	0,88
	12:00	3,16	3,12	0,03	0,01					1	1			1	0,98	0,96
	13:00	3,07	2,66	0,06	0,35					1	1			1	0,98	0,84
	14:00	3,04	2,57	0,06	0,41					1				1	0,98	0,89
	15:00	2,95	2,42	0,03	0,50					1				1	0,97	0,89
	16:00	2,86	2,35	0,01	0,50					1				1	0,97	0,85
	17:00	2,78	2,16	0,10	0,51					1				1	0,97	0,82
18:00	2,87	2,31	0,06	0,51						1			1	0,97	0,79	
19:00	3,02	2,38	0,02	0,62							1		1	0,85	0,79	
20:00	3,23	2,44	0,18	0,60							1		1	0,90	0,91	
21:00	3,45	2,58	0,26	0,60							1		1	0,98	0,98	
22:00	3,11	2,65	0,06	0,40							1		1	0,94	0,94	
23:00	2,77	2,36	0,01	0,40							1		1	0,72	0,71	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 10:00 έως 19:13 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης