

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Σάββατο 25/5/2024 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 |
| Η Ε Ρ Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 2,50 | 1,88 | 0,62 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 01:00 | 2,30 | 1,62 | 0,69 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 02:00 | 2,16 | 1,51 | 0,65 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 03:00 | 2,04 | 1,42 | 0,61 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 04:00 | 1,99 | 1,40 | 0,60 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 05:00 | 2,01 | 1,41 | 0,60 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 06:00 | 2,13 | 1,49 | 0,64 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 07:00 | 2,29 | 1,67 | 0,61 | 0,00 | | | | | | | | 1 | |
| | 08:00 | 2,46 | 1,54 | 0,52 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 09:00 | 2,62 | 1,70 | 0,52 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 10:00 | 2,76 | 1,76 | 0,59 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 11:00 | 2,86 | 1,77 | 0,69 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 12:00 | 2,92 | 1,76 | 0,76 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 13:00 | 2,92 | 1,74 | 0,78 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 14:00 | 2,85 | 1,64 | 0,81 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 15:00 | 2,75 | 1,52 | 0,82 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 16:00 | 2,69 | 1,48 | 0,81 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 17:00 | 2,72 | 1,50 | 0,82 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 18:00 | 2,86 | 1,60 | 0,86 | 0,40 | | | | | | | | 1 | |
| | 19:00 | 3,10 | 1,60 | 0,90 | 0,60 | | | | | | | | 1 | |
| 20:00 | 3,32 | 1,87 | 0,85 | 0,60 | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 21:00 | 3,35 | 1,98 | 0,77 | 0,60 | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 22:00 | 3,11 | 2,11 | 0,60 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 23:00 | 2,76 | 1,86 | 0,49 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.